

LEGENDA :

- V TV-15 ØV-15 - STÚPACIE POTRUBIE VODY - STÁVAJÚCE
- V TV-15 ØV-15 - STÚPACIE POTRUBIE VODY - 1. TLAKOVÉ PÁSMO
- V TV-15 ØV-15 - STÚPACIE POTRUBIE VODY - 2. TLAKOVÉ PÁSMO
- H3 NPV-80 ØV-80 - STÚPACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY - ZAVIČONÉ
- H3 NPV-80 - STÚPACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY - NEZAVIČONÉ

- STÁVAJÚCE ROZVODY STUDENEJ VODY
- STÁVAJÚCE ROZVODY TEPLEJ VODY
- STÁVAJÚCE ROZVODY CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY
- ROZVOD STUDENEJ VODY - LAKTINA, NEREZ
- ROZVOD TEPLEJ VODY - PLASTHLINÍK
- ROZVOD CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY - PLASTHLINÍK
- ROZVOD POŽIARNEJ VODY-ZAVIČOVENÉ - LAKTINA, NEREZ
- ROZVOD POŽIARNEJ VODY-NEZAVIČOVENÉ - LAKTINA, NEREZ

UV - UZATVÁRACÍ VENTIL
VV - VYTÁKOVÝ VENTIL
ZB - ZMIEŠAVACIA BATÉRIA

VŠETKY ROZVODY SA ZDOLUJÚ TEPELNOU IZOLÁCIOU PODĽA PLATNÝCH NORMOVÝCH POŽIADAVIEK
VŠETKY ROZVODY SÚ VEDENÉ V PODLAHE
ÚLOHOVÉ IZOLÁCIE NA POTRUBÍ SA VYHOTOVIA PODĽA MONTÁŽNEHO PREDPISU VÝROBCU

Tabuľa použitého potrubia - určitý potrubia v mm, vzťahovaní zaizolovania podľa pri zaizolovania horizontálneho potrubia

Typ potrubia	ØN/DS	Izolácia potrubia	Minimálna vzdialenosť medzi potrubím (od hrúbok potrubia) [m]
Potrubie rozvodov TV, potrubie z nehrdzavejúcej ocele	15	13 mm - Armaprit Aqua 13A023	1,2
	20	13 mm - Armaprit Aqua 13A024	1,4
	25	13 mm - Armaprit Aqua 13A025	1,6
	32	13 mm - Armaprit Aqua 13A042	1,8
	40	13 mm - Armaprit Aqua 13A048	2,0
	50	13 mm - Armaprit Aqua 13A062	2,7
	65	13 mm - Armaprit Aqua 13A076	3
	80	13 mm - Armaprit Aqua 13A089	3
	100	13 mm - Armaprit Aqua 13A114	3
	125	13 mm - Armaprit Aqua 13A133	3,5
Potrubie rozvodov TV, potrubie z PP-R/ 3,5 SDR 6,6	SMA 42,5	13 mm - Armaprit Aqua 13A162	2,2
Potrubie rozvodov TV a ÚV, plastohliníkové potrubie - Alkor / Tigris 6 / Kera Pi / ALUKAN	20x2,0	13 mm - Armaprit Aqua 13A024	1,4
	25x2,5	13 mm - Armaprit Aqua 13A025	1,6
	32x3,0	13 mm - Armaprit Aqua 13A042	1,8
	40x3,5	40 mm - Rockwool 800 - vrstvi po 20 - hr.= 40	1,8
	50x4,5	50 mm - Rockwool 800 - vrstvi po 20 - hr.= 50	1,8
	63x6,0	60 mm - Rockwool 800 - vrstvi po 20 - hr.= 60	2,0
	75x7,5	70 mm - Rockwool 800 - vrstvi po 35 - hr.= 70	2,0

POZNÁMKY:

- VŠETKY PRIESTUPY MEDZI POŽIARNYMI ÚSEKMI MUSIA BYŤ UTESNENÉ PROTIPOŽIARNOU UCPÁVKOU, VŠETKY PRIESTUPY V STROPOCH A STENÁCH ŠACHTOV A/ALEBO INÝCH PRESTUPOV, KTORÉ NEMUSIA SPĺňAŤ POŽIARNE ÚSEKY PO REALIZÁCII ROZVODOV ODSKÚŠAJÚ A POTOM UTESNIA.
- PRED ZAČATÍM PRÁCE SA MUSIA OBOZNÁMIŤ S PRACOVNÝMI A PRACOVNÝMI ZOSTUPMI ZOSTUPMI A KONTROLNÝMI PRÁCAMI V ZMYSLE ZÁKONA NÁRODNÝCH RADY A TECHNICKÝCH PODLA PLATNÝCH VYHLÁŠOK, PREDPISOV A TECHNICKÝCH NORIEM.
- TENTO VÝKRES JE NEMENITEĽNÝM MAJETKOM FIRMY ATEA. DESIGN GRAFICKÉ ARCHITEKTÚRE s.r.o. ČIŽMA TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNÉHO TAJOMSTVA FIRMY. POUŽITIE, ZVEREJNENIE, REPRODUKCIA, PODSTATNÁ ZMENA ALEBO INÉ ČINNOSTI, KTORÉ BY MOHLI ZAPRÍČINIŤ ZNEHODNOTENIE TOHTO VÝKRESU BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU FIRMY ATEA PREDSTAVUJÚ PORUŠENIE PRÁVA.

V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.

+ 0.000 = 258,71 m.n.m. Bpv.