


## LEGENDA :

- V TV-15 SV-15 - STÚPACIE POTRUBIE VODY - STÁVAJÚCE
- V TV-15 SV-15 - STÚPACIE POTRUBIE VODY - 1, TLAKOVÉ PÁSMO
- V TV-15 SV-15 - STÚPACIE POTRUBIE VODY - 2, TLAKOVÉ PÁSMO
- H3 NPV-80 SV-80 - STÚPACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY - ZAVIGOVENÉ
- H3 NPV-80 - STÚPACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY - NEZAVIGOVENÉ

- STÁVAJÚCE ROZVODY STUDENEJ VODY
- STÁVAJÚCE ROZVODY TEPLEJ VODY
- STÁVAJÚCE ROZVODY CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY
- ROZVOD STUDENEJ VODY - LAKTINA, NEREZ
- ROZVOD TEPLEJ VODY - PLASTHLINÍK
- ROZVOD CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY - PLASTHLINÍK
- ROZVOD POŽIARNEJ VODY-ZAVIGOVENÉ - LAKTINA, NEREZ
- ROZVOD POŽIARNEJ VODY-NEZAVIGOVENÉ - LAKTINA, NEREZ

UV - UZATVÁRACÍ VENTIL
TV - TYPOVÝ VENTIL
ZB - ZMIEŠAVACIA BATÉRIA

VŠETKY ROZVODY SA ZDOLUJÚ TEPELNOU IZOLÁCIOU PODĽA PLATNÝCH NORMOVÝCH POŽIADAVIEK
VŠETKY ROZVODY SA ZDOLUJÚ PROTI KONDENZÁCII
ÚDAJOVÉ ŠTÍTKY NA POTRUBÍ SA VYHOTOVIA PODĽA MONTÁŽNEHO PREDPISU VÝROBCU

Tabuľa použitého potrubia - izolácií potrubia v mm, vzdialenosti uloženia podpôr pri uvažovaní horizontálneho potrubia

| Typ potrubia | DN/OD | Izolácia potrubia | Maximálna vzdialenosť podpier pri uvažovaní horizontálneho potrubia [m] |
|---|---|---|---|
| Potrubie rovného PE, potrubie z nehrdzavejúcej ocele | 15 | 13 mm - Armaprit Aqua 13A031 | 1,2 |
| | 20 | 13 mm - Armaprit Aqua 13A032 | 1,4 |
| | 25 | 13 mm - Armaprit Aqua 13A033 | 1,6 |
| | 32 | 13 mm - Armaprit Aqua 13A042 | 1,8 |
| | 40 | 13 mm - Armaprit Aqua 13A043 | 2,0 |
| | 50 | 13 mm - Armaprit Aqua 13A052 | 2,7 |
| | 63 | 13 mm - Armaprit Aqua 13A053 | 3 |
| | 80 | 13 mm - Armaprit Aqua 13A061 | 3 |
| | 100 | 13 mm - Armaprit Aqua 13A114 | 3 |
| | 125 | 13 mm - Armaprit Aqua 13 A 115 | 3,5 |
| Potrubie rovného PE, potrubie z PP-R (T.S.) 100 A.S. | 50A/ALS | 13 mm - Armaprit Aqua 13A152 | 2,2 |
| Potrubie rovného Ty a CU, plastohliníkové potrubie - Alpex Tight AS Kera PE ALIVIUM | 20A/Z | 13 mm - Armaprit Aqua 13A022 | 1,2 |
| | 25A/Z | 13 mm - Armaprit Aqua 13A023 | 1,4 |
| | 32A/Z | 13 mm - Armaprit Aqua 13A031 | 1,6 |
| | 40A/Z | 40 mm - Rockwool 800 - visuí po 30 - hr.c.40 | 1,8 |
| | 50A/Z | 50 mm - Rockwool 800 - visuí po 30 - hr.c.50 | 1,8 |
| | 63A/Z | 50 mm - Rockwool 800 - visuí po 30 - hr.c.50 | 2,0 |
| | 75A/Z | 50 mm - Rockwool 800 - visuí po 30 - hr.c.50 | 2,0 |

**POZNÁMKY:**

- VŠETKY PRVKY, KTORÉ PRECHÁDZAJÚ POŽIARNE DELENIE MUSIA BYŤ UTESNENÉ PROTIPOŽIARNYM SYSTÉMOM.
- VŠETKY ZISTENÉ PROTIRE A INÉ ZÁVISLOSTI, KTORÉ NEBOLI PREDMETOM, KTORÉ NEVIEDLI ZMENE POŽIARNE ODOLNOSTI BUDÚ RIEŠENÉ V ĎALŠOM STUPNI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- VŠETKY PRIESTUPY A OTVORY V KONŠTRUKCIÁCH A PRACE ODOLNÉ TECHNOLOGICKÉ A KONŠTRUKČNÉ POSTUPY V ZMYSLE ICH APLIKOVANÝCH NÁVODOV, NORMATÍVOV A TECHNICKÝCH NORIEM, PREDPISOV A TECHNICKÝCH LISTOV A FUNKČNÉ ČINNOSTI.
- TENTO VÝKRES JE NEMENITEĽNOM MAJETKOM FIRMY dga, DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE, s.r.o. OBSAH TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNÉHO TAJOMSTVA FIRMY. POUŽITIE, ZVEREJNENIE, REPRODUKCIA, POSKYTNUTIE TRETEJ OSOBE BEZ ĎALŠIEHO SÚHLASU FIRMY, JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ. PRÍPADNÉ PORUŠENIE AUTORSKÝCH PRÁV BUDE RIEŠENÉ PODĽA PLATNÉHO AUTORSKÉHO ZÁKONA.

POZNÁMKA:

VŠETKY ZVYSLÉ POTRUBIA VEDIEŤ VOLNE V DRAŽKÁCH, UCHYTENÉ ZVIESENÝ KOTVIACI PÁSKA PEVNÝCH VÝROBKOV, ZAKRYTOVAŤ SADROKARTÓNOM, ALEBO ALTERNATÍVNE.
NOVONAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE NAPOJIŤ NA STÁVAJÚCE
LEŽATÉ POTRUBIE VNÚTORNÉHO VODOVODU POD STROPOM
1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP
ZMEŇOVÉ POTRUBIA VNÚTORNÉHO VODOVODU SÚ UVAŽOVANÉ V DN (VNÚTORNÝ PRIEMER).
NOVÉ ROZVODY TEPLEJ A STUDENEJ VODY VEDIEŤ V RÝHÁCH/OTH TRASÁCH AKO POTRUBIE NEHORĽAVÉ/ZIAVÉ!!
BODY NAPOJENIA A TRASOVANIE NOVONAVRHOVANÝCH ROZVODOV PROFESIÍ SKLÍŇKOVÝM STAVU PRIAMO NA STAVENISKU!!!

V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.



± 0.000 = 258,71 m.n.m. Bpv.

| | | | |
|---|---|---|---|
| revízia/date | značka/mk | | značka/mk |
| | | | |
| | | | |
| | | |