

LEGENDA :

- V TV-15 SV-15 — STÚPACIE POTRUBIE VODY - STÁVAJÚCE
- V TV-15 SV-15 — STÚPACIE POTRUBIE VODY - 1. TLAKOVÉ PÁSMO
- V TV-15 SV-15 — STÚPACIE POTRUBIE VODY - 2. TLAKOVÉ PÁSMO
- H3 NPV-60 SV-60 — STÚPACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY - ZAVLOŽENÉ
- H3 NPV-60 — STÚPACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY - NEZAVLOŽENÉ

- STÁVAJÚCE ROZVODY STUDENEJ VODY
- STÁVAJÚCE ROZVODY TEPLEJ VODY
- STÁVAJÚCE ROZVODY CIRKULAČNÉ TEPLEJ VODY
- ROZVOD STUDENEJ VODY - LAKTAN, NEREZ
- ROZVOD TEPLEJ VODY - PLASTHLINK
- ROZVOD CIRKULAČNÉ TEPLEJ VODY - PLASTHLINK
- ROZVOD POŽIARNEJ VODY-ZAVLOŽENÉ - LAKTAN, NEREZ
- ROZVOD POŽIARNEJ VODY-NEZAVLOŽENÉ - LAKTAN, NEREZ

UV - UZATVÁRACÍ VENTIL
VV - VYTÁKOVÝ VENTIL
ZB - ZMIEŠAVACIA BATÉRIA

VŠETKY ROZVODY SA ZDOLUJÚ TEPELNOU IZOLÁCIOU PODĽA PLATNÝCH NORMOVÝCH POŽIADAVIEK
VŠETKY ROZVODY SÚ OPATRENÉ ZÁVITOVÝMI SPOJMI
ÚLOHOVÉ ČLATKOVÉ MA POTRUBIE SA VYHOTOVUJÚ PODĽA MONTÁŽNEHO PREDPISU VÝROBCU

Tabuľa použitého potrubia - izolácií potrubia a min. vzdialeností uloženia potrubí pri zaveseniu horizontálneho potrubia

Typ potrubia	DN/OD	Izolácia potrubia	Maximálna vzdialenosť uloženia horizontálneho potrubia [m]
Potrubie rozvodov TV, potrubie z nehrdzavejúcej ocele	15	13 mm - Armaprit Aus 13622	1,2
	20	13 mm - Armaprit Aus 13625	1,8
	25	13 mm - Armaprit Aus 13625	1,8
	32	13 mm - Armaprit Aus 13632	2,4
	40	13 mm - Armaprit Aus 13640	2,4
	50	13 mm - Armaprit Aus 13650	2,7
	65	13 mm - Armaprit Aus 13665	3
	80	13 mm - Armaprit Aus 13680	3
	100	13 mm - Armaprit Aus 136114	3
	125	13 mm - Armaprit Aus 136 5	3,5
Potrubie rozvodu TV, potrubie z PP-R/ 5 S) 16x2,7	16x2,7	13 mm - Armaprit Aus 13650	2,2
Potrubie rozvodov Tv a Ov, plastohliníkové potrubie - Alpex Tight 5 Kan/ PE Kan/ PE	20x2,0	13 mm - Armaprit Aus 13650	1,4
	25x2,5	13 mm - Armaprit Aus 13650	1,7
	32x3	13 mm - Armaprit Aus 13650	1,8
	40x3,5	40 mm - Rockwool 800 - vrstvi po 20 - hr.c.40	1,8
	50x4,5	50 mm - Rockwool 800 - vrstvi po 25 - hr.c.50	1,9
	63x4,5	50 mm - Rockwool 800 - vrstvi po 25 - hr.c.50	2,1
	75x4,5	50 mm - Rockwool 800 - vrstvi po 25 - hr.c.50	2,2

POZNÁMKY:

- SÚHLAS PRESLOV MYCHOVLEN ROZVODOV POŽIARNEJ SIEŤOVEJ MOSA SÚ STÚPACIE PROTIZÁKONNÉ UPOVAHNÚ.
- VŠ PO ZDRUŽUJÚCI PROTOLE
- ČTVRŤ STRÁNOVÝ V ČÍSPOVÝCH V RÁMCI ŠKOVÝCH KLEC MYCH PRESTOROV, KTORÉ NEVCHÁ ZABEZPEČIŤ POŽIARNE ODOLNOSŤ PO REALIZÁCII ROZVODOV ODSTRÁNIŤ A POŽIARNE UTČARIŤ.
- PRI REALIZÁCII ROZVODOV TV A OV JE NUTNÉ DODRŽAŤ A PRACE DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNE POKYNY V ZMYSLE ICH AKTUALIZOVANÝCH A TECHNICKÝCH PODLA PLATNÝCH NORIEM, PREDPISOV A TECHNICKÝCH LISTOV A PLATNÉHO ZÁKONA.
- TENTO VÝKRES JE NEMOŽNÉ MAŤTOM ČÍNY 4.0.0. DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE, s.r.o. OBSAH TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNÍHO TAJOMSTVA ČÍNY PODĽA ZÁKONA OBCHODNÝCH PODMIENOK. POUŽITIE NA IBLEJ NEŽ ČÍSEL VÝSLOVNÉ Z NEHO ZÁPISU, SPRÍSTUPNENIE TRETÍM OSOBÁM, ROZMNOŽOVANIE, ROZMNOŽOVANIE,